



Zápis z místního šetření – propustek u č.p. 538

Dne 24.9.2021 v 8:45 proběhlo místní šetření ve věci řešení propustku u č.p. 538 za účasti Bc. Pavla Galla, Eduarda Žďánského (MěÚ) a pana [redacted] (vlastník nemovitosti).


Na místním šetření bylo zjištěno, že na p.p.č. 2208/7 v k.ú. Velký Šenov ve vlastnictví SJM [redacted] a [redacted] je umístěna zděná šachta, do které jsou svedeny povrchové vody z polních a lesních pozemků nad zmíněným pozemkem, dešťové vody ze střechy č.p. 538 a pramínky spodní vody (místní šetření proběhlo v době, kdy nepršelo i přesto šachtou protékala voda). Přes p.p.č. 2208/7 protéká voda částečně povrchově strouhou a částí trubním vedením, které je svedeno do šachty. Ze šachty vede propustek pod místní komunikací a ústí na pozemku p.p.č. 104 v k.ú. Velký Šenov do strouhy, která pokračuje až do potoka. Strouha je zarostlá, neudržovaná. Propustek je o průměru 400 mm. Dle pana [redacted] je kapacita propustku nedostatečná a chtěl by umístit propustek o průměru 800 mm, který by vedl vedle současného propustku. Nový propustek byl by propojen se stávající šachtou a ústil by do stejné strouhy jako současný. Obává se, že po vykácení lesních porostů bude docházet k zatopení jeho nemovitosti čím dál častěji. Náklady spojené s vytvořením nového propustku vzniklé na jeho pozemku by byl ochoten hradit z vlastních zdrojů.

Bc. Pavel Gall



Eduard Žďánský





II
104

